


Stromlaufschema Lastmanagement 11 + 87				Legende	
Blatt:	1	Gezeichnet	22.09.2022		fgu
		Geprüft	28.09.2022		mle
Total:	1	Freigegeben	30.09.2022	mbu	
					

- a: Steckklemme Verwendung gem. TAB Evolon
- b: Option Board mit 4 potentialfreien Relais (4A)
- c: Lastabwurf Relais bauseits.
- d: Freigabe Relais Bauseits  
Freigabe tägliches Zeitfenster von 4h  
zwischen 00.00 - 06.00 Uhr