

Prüfbericht ULS25-004851-1
Lyss, den 20.05.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-065913-01	25-065913-02
Eingangsdatum	13.05.2025	13.05.2025
Bezeichnung	030 31 Pumpwerk Schachen Gimmiz vor UV-Anlage	030 32 Pumpwerk Schachen HP 1 nach UV
Probenart	Trinkwasser im Verteilnetz	Trinkwasser nach der Aufbereitung
Probenahme	13.05.2025	13.05.2025
Entnahmezeit	10:10	10:15
Eingangszeit	13:10	13:10
Probenahme durch	Energie Seeland AG	Energie Seeland AG
Entnahmetemperatur	12.4 °C	12.6 °C
Eingangstemperatur**	15.8 °C	16.3 °C
Untersuchungsbeginn	13.05.2025	13.05.2025
Untersuchungsende		16.05.2025

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	300 (HW)	<1	k.A.
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben <u>nicht</u>	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. Februar 2024)	* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)