

Prüfbericht ULS25-006855-1
Lyss, den 11.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-093694-01	25-093694-02
Eingangsdatum	08.07.2025	08.07.2025
Bezeichnung	030 31 Pumpwerk Schachen Gimmiz vor UV-Anlage	030 32 Pumpwerk Schachen HP 1 nach UV
Probenart	Trinkwasser an der Fassung	Trinkwasser nach der Aufbereitung
Probenahme	08.07.2025	08.07.2025
Entnahmezeit	09:50	09:55
Eingangszeit	11:10	11:10
Probenahme durch	Evolon	Evolon
Entnahmetemperatur	14.1 °C	14.2 °C
Eingangstemperatur**	16.2 °C	16.8 °C
Untersuchungsbeginn	08.07.2025	08.07.2025
Untersuchungsende	11.07.2025	11.07.2025

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	100 (HW)	2	k.A.
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
	* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.1 (Stand 01. Februar 2024)	* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)