

Prüfbericht ULS25-006855-1
Lyss, den 11.07.2025

Übersicht		
Probe Nr.	25-093694-10	25-093694-11
Eingangsdatum	08.07.2025	08.07.2025
Bezeichnung	151 08 Reservoir Niggidei vor UV-Anlage	151 09 Reservoir Niggidei nach UV-Anlage
Probenart	Trinkwasser an der Fassung	Trinkwasser nach der Aufbereitung
Probenahme	08.07.2025	08.07.2025
Entnahmezeit	07:50	07:50
Eingangszeit	11:10	11:10
Probenahme durch	Evolon	Evolon
Entnahmetemperatur	10.6 °C	10.6 °C
Eingangstemperatur**	17.3 °C	15.8 °C
Untersuchungsbeginn	08.07.2025	08.07.2025
Untersuchungsende	11.07.2025	11.07.2025

Mikrobiologische Untersuchung

		Ergebnis	Vorgabe*	Ergebnis	Vorgabe*
Aerobe Keimzahl bei 30°C	KBE/ml	<1	100 (HW)	<1	k.A.
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)
Escherichia coli	KBE/100 ml	nn	nn (HW)	nn	nn (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben	Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben
---	---	---

* Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.1 (Stand 01. Februar 2024) * Beurteilung nach TBDV Anhang 1, Ziffer 1.2 (Stand 01. Februar 2024)