ALS Switzerland AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss

right solutions.
right partner.

Evolon AG
Herr Martin Küderli
Beundengasse 1
3250 Lyss BE

Auftrag Nr.: ULS-07231-26
Ansprechpartner: I. Lehning
Durchwahl: +41 32 387 67 56
E-Mail: Isabelle.Lehning@alsglobal.com

Lyss, den 29.10.2026

Prüfbericht ULS26-009457-1

Analysenauftrag vom 19.10.2026

ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Die Probenahme ist nicht akkreditiert. Dieser Prüfbericht darf ohne die Genehmigung der ALS Switzerland AG nicht auszugsweise vervielfältigt werden (DIN EN ISO/IEC 17025)

Prüfbericht ULS26-009457-1
Lyss, den 29.10.2026

Übersicht	
Probe Nr.	**26-135979-01**
Eingangsdatum	19.10.2026
Bezeichnung	**151 08 Reservoire Niggidei, vor UV - Anlage Niggidei / Lyss**
Probenart	Trinkwasser
Probenahme	19.10.2026
Entnahmezeit	14:32
Eingangszeit	14:50
Probenahme durch	Evolon AG
Entnahmetemperatur	10.9 °C
Untersuchungsbeginn	19.10.2026
Untersuchungsende	29.10.2026

Rückstände und Kontaminanten - Mikroschadstoffe

		Ergebnis	Vorgabe*
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.13	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.048	0.1 (HW)

Beurteilung (Erläuterungen s. letzte Seite)	**Die gemessenen Werte erfüllen die Vorgaben nicht**

* Beurteilung nach TBDV (Stand 01. August 2026)

Prüfbericht ULS26-009457-1
Lyss, den 29.10.2026

Methoden

Parameter	Norm	Ausführendes Labor
Chlorthalonil-Metabolite und andere organische Substanzen in W/E	DIN 38407-36 mod.[A]	Laboratorien Lyss (CH)

A = akkreditiertes Prüfverfahren (ISO 17025)
HW = Höchstwert

**Die Eingangstemperatur wurde an der Oberfläche der Verpackung gemessen und kann daher je nach Verpackungsmaterial von der Kerntemperatur des Produktes abweichen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne nähere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfügung.

Link/QR-Code zu Erläuterungen zur Beurteilung

Leere Felder (ohne Werte) in der Spalte "Ergebnis": Parameter wurde bei dieser Probe nicht beauftragt.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Marina Kuster
Geschäftsführerin, Dr.